

Beschlussauszug

Sitzung des Rates vom 09.12.2021

- 1.2.1 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn; hier: Aktueller Projektstand und weiteres Vorgehen (Stand: 11/2021)** **211968-04 ST**
BBB-Anfrage zur Vorlage 211968-01 ST
zur Kenntnis genommen

Inhalt der Stellungnahme

Fragestellung

Im Baufortschrittsbericht der OB DS. 211968-01 ST (Betreff: Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn; hier: Aktueller Projektstand und weiteres Vorgehen (Stand: 11/2021)) heißt es ganz am Ende:

"Vor Einreichung der Tektur ist insbesondere planerisch zu lösen:

- Platzierung der Schalldämpfer Bauteil D
- Entrauchung Großer Saal und Planung Fortfluthof
- Überlastung Dachtragwerk 4.OG
- Abgeschlossene Entrauchungssimulation"

Neben den seit langem bekannten nach wie vor nicht gelösten Problemen Entrauchung Großer Saal, Überlastung Dachtragwerk 4.OG und (Nicht-)abgeschlossene Entrauchungssimulation tauchen seit DS. 211047-01 ST (Sachstand Mai/Juni 2021) als ungelöst weiter

- Platzierung der Schalldämpfer Bauteil D (= Anbau Seminarräume (Forum Süd) und
- Planung Fortfluthof

auf.

Wir fragen:

1. Um welche Bauwerke / Bauteile welcher Größenordnung handelt es sich hier, bei denen welche Probleme / Auswirkungen noch zu lösen sind?

Antwort:

- Die genannten Schalldämpfer auf Bauteil D sind ein technischer Bestandteil der Zu- und Abluftführung auf dem Dach der südlichen Anbauten an der Theaterstraße. Entgegen des ursprünglichen Entwurfs

sah die Ausführungsplanung auf dem Dach Aufbauten vor, welche dem Projektziel einer denkmalgerechten Sanierung widersprachen. Die Planung wurde in den letzten Wochen überarbeitet, so dass nach aktuellem Stand eine Lösung erarbeitet werden konnte, die dem Projektziel entspricht.

- Als sog. Fortlufthof wird die Entrauchungsöffnung an der höchsten Stelle des Kupferdachs des Großen Saals bezeichnet. Hierin sind die Entrauchungsventilatoren untergebracht. Die Planung kann erst finalisiert werden, wenn alle Faktoren abschließend festgestellt sind. Dazu gehören die abgeschlossene, bestätigte Entrauchung und die zu berücksichtigenden Gewichtseinschränkungen.
- 2. Gibt es Darstellungen, aus denen man deren Standort, Dimension und mögliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild, insbesondere den Denkmalwert der Beethovenhalle ablesen kann?
- Für die oberflächige Gestaltung des Fortlufthofs innerhalb der Kupferdeckung liegt ein Entwurf vor, der sich an den vorabgestimmten Vorgaben des Denkmalschutzes orientiert. Die Planung für die Lüftungsauslässe auf Bauteil D wurde ebenfalls entsprechend angepasst. Sobald beide Planungen von allen Beteiligten finalisiert und durch die Denkmalbehörde genehmigt wurden, sind detailliertere Angaben möglich.
- 3. Warum wurden entsprechende Unterlagen dem Projektbeirat bislang nicht vorgelegt?
- Hier verweisen wir auf Antwort 2.

Begründung

Ergibt sich aus Fragestellung.

Anlage/n

Keine.